



Ufficio d'Ambito di Lodi

azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato

il Direttore

Lodi, 28 febbraio 2023

Prot. n. del
fasc. 58
Allegati n.

Trasmissione a mezzo PEC

**Spett.le Sportello Unico delle Attività
Produttive di Codogno
Via Vittorio Emanuele, 4
26845 Codogno LO**

**E, p.c. Spett.le
Gestore unico del S.I.I.
Società SAL srl
Via dell'Artigianato, 1/3
26900 Lodi LO**

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS. AZIENDA AGRICOLA
GRANDE S.S. SOCIETÀ AGRICOLA DI FUSARI GIACOMO E FUSARI ANDREA,
CASCINA GRANDE, CODOGNO. CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI.
RISCONTRO.**

Con riferimento alla nota acquisita con prot. 435 del 20/02/2023, con la quale codesto SUAP ha comunicato la messa a disposizione del *Rapporto Preliminare* per il progetto in oggetto e convocato per il giorno 20/03/2023 la Conferenza di servizi per la valutazione del progetto;

Vista la documentazione disponibile sul cloud Google drive all'indirizzo <https://drive.google.com/drive/folders/1sYRC4L6UfGQQm9X1DhqxgYj7sE6FHZn> da cui emerge che:

- il progetto prevede la ristrutturazione di due ricoveri zootecnici presso il fondo rustico denominato Cascina Maiocca Grande di Codogno;
- l'approvazione del progetto permetterà all'azienda di rinunciare ad una richiesta di permesso di costruire presentata nel 2021 finalizzata alla realizzazione di una nuova struttura da edificarsi in piena campagna;
- le acque meteoriche delle stalle ristrutturate verranno fino alla realizzazione di un impianto di digestione raccolte nel bacino di stoccaggio del liquame e successivamente addotte all'impianto stesso;
- non si ha evidenza di scarichi da ricondursi in pubblica fognatura;

si comunica che **questo Ufficio nulla ha da rilevare in ordine alla verifica di assoggettabilità a VAS** presentata dalla Azienda agricola Grande S.S. Società agricola di Fusari Giacomo e Fusari Andrea, Cascina Grande, Codogno.

Si ricorda comunque, che:



- lo scarico di acque reflue domestiche e assimilate è sempre ammesso in fognatura, ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, purché osservi i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.) e approvati dall'Ufficio d'Ambito;
- ai sensi dell'art. 5 del R.R. 6/2019 gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere obbligatoriamente allacciati alla rete fognaria laddove la distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura sia inferiore od uguale a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Dott. Silvia Pagani

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

IL DIRETTORE

Ing. Ettore Ravazzolo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)