

Affidamento del "Servizio Energia" ex art. 1, comma, 1 lett. p), del D.P.R. 412/1993 s.m.i. con fornitura di combustibile, conduzione e manutenzione, reperibilità, pronto intervento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici nelle strutture di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Servizio di progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione.

MANDATARIA



OLICAR S.P.A

SEDE : Via Don Orione, 39 - 12042 BRA - CN

Filiale Milano : Via M. Buonarroti, 52 - 20093 Cologno Monzese - MI



Comune di Codogno
Via Vittorio Emanuele, 4 CODOGNO

EDIFICIO 09 – COMP. SCOL. OGNISSANTI/GENTILE

PROGETTO ESECUTIVO
SCHEMA DI PROTEZIONE E COMANDO
QUADRO ELETTRICO SOTTOCENTRALE TERM."QSCT"
STATO DI PROGETTO

PROGETTO

58-10-09-08

SCALA

–

DATA

01/02/2011

DIS.

SF

FILE

58-10-09-08

LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI NATURA RISERVATA E DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELLA OLICAR SPA E' FATTO ESPRESSO DIVIETO AL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO:

1. DI COPIARE, RISTAMPARE O RIPRODURRE IN ALTRO MODO LE INFORMAZIONI O ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE STESS;

2. DI FORNIRE, RIVELARE, DIVULGARE, ASSEGNARE O METTERE IN QUALSIASI ALTRO MODO A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI, O PARTE DELLE STESS, AI SUOI DIPENDENTI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CHE RISULTANO PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL DOCUMENTO, O A TERZI.



IL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA' ALTRESI' PRENDERE TUTTE LE RAGIONEVOLI PRECAUZIONI PER PREVENIRE QUALSIASI RIPRODUZIONE, DIVULGAZIONE OD UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI IN RELAZIONE ALLA NATURA E ALLE FINALITA' DEL DOCUMENTO, NONCHE' QUALSIASI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DI PERSONE NON AUTORIZZATE.

DATI TECNICI QUADRO ELETTRICO


NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO	
☒ CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) Tipo ANS	☐ CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3) Tipo ASD
☐ CEI EN 60439-5 (CEI 17-64) Tipo CDC	☐ CEI 23-51 Tipo DOMESTICO O SIMILARE ≤ 125A
DESCRIZIONE :	QUADRO ELETTRICO CENTRALE SOTTO TERMICA "OSCT"
POSIZIONE :	INTERNO CENTRALE TERMICA
STRUTTURA CARPENTERIA :	METALLICA
DIMENSIONI INDICATIVE [mm] :	600x1200x300 (BxHxP)
GRADO DI PROTEZIONE :	IP44
TIPO D'INSTALLAZIONE :	A PARETE
QUADRO A MONTE :	QUADRO ELETTRICO ESISTENTE
LINEA DI ALIMENTAZIONE [mmq] :	ESISTENTE
TENSIONE NOMINALE [V] :	3x400+N
FREQUENZA [Hz] :	50

LEGENDA SIMBOLI UTILIZZATI

	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA MAGNETOTERMICA		CONDUTTORE DI FASE
	SEZIONATORE		CONDUTTORE DI NEUTRO
	INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA FUNZIONANTE PER CORRENTE DIFFERENZIALE		CONDUTTORE DI PROTEZIONE
	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE		BOBINA DI COMANDO – SEGNO GENERALE
	INTERRUTTORE DI MANOVRA-SEZIONATORE CON FUSIBILE		BOBINA DI COMANDO RELE' PASSO PASSO
	CONTATTORE (CONTATTO DI CHIUSURA)		BOBINA DI APERTURA
	INTERRUTTORE DI PROTEZIONE MOTORE		RELE' RITARDATO ALLA DISECCITAZIONE
	AMPEROMETRO		TRASFORMATORE (segno grafico generale)
	VOLMETRO		TRASFORMATORE DI TENSIONE TV
	CONTATTO IN APERTURA RELE' TERMICO		COMMUTATORE VOLMETRICO COMMUTATORE AMPEROMETRICO



denominazione	utenze	apparecchiature nel quadro												
		n. circuito	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
		fasi distribuite	RSTN	RSTN	RSTN	RSTN	RSTN	RSTN						
		portata interruttore In [A]	---	---	---	---	---	---						
		toratura interruttore/regolazione[A]	---	---	---	---	---	---						
		portata differenziale [A]	---	---	---	---	---	---						
		potere di interruzione Icn/Icu [kA]	---	---	---	---	---	---						
		fusibili [A]	---	---	---	---	---	---						
		morselliero	---	---	---	---	---	---						
		sezione [mmq]	ESISTENTE	---	---	---	---	---						
		tipo di posa	ESISTENTE	---	---	---	---	---						
		tipo di covo	ESISTENTE	---	---	---	---	---						
lunghezza/lunghezza massima protetto [m]	---	---	---	---	---	---								
C.d.t. con Ib=In [%]	---	---	---	---	---	---								
tensione [V]	3x400+N	3x400+N	3x400+N	3x400+N	3x400+N	3x400+N								
	---	---	---	---	---	---								
	---	---	---	---	---	---								
		GENERALE QUADRO												

[illegible]

Affidamento del "Servizio energia" ex art. 1, comma, 1 lett. p), del DPR 412/1993 s.m.i. con fornitura di combustibile; conduzione e manutenzione, reperibilità, pronto intervento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici nelle strutture di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Servizio di progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione.


MANDATARIA
OLICAR S.p.A.
SEDE : Via Don Orione, 39
12042 BSA - CN
Filiale Milano : Via M. Buonarroti, 52
20093 Colosio Monzese - MI




Comune di Codogno
Via Vittorio Emanuele, 4
CODOGNO

Elaborato:
PROGETTO ESECUTIVO
SCHEMA DI PROTEZIONE E COMANDO
QUADRO ELETTRICO SOTTOCENTRALE TERM.
"OSCIT"

n. foglio/Tot. fogli:	05/07
n. disegno:	58-10-09-0





FUNZIONAMENTO

COMANDO

BLOCCO

POMPA IMPIANTO

P14/Z

FUNZIONAMENTO

COMANDO

BLOCCO

POMPA IMPIANTO

P15/Z

Affidamento del "Servizio Energia" ex art. 1, comma, 1 lett. p), del D.P.R. 412/1993 s.m.i. con fornitura di combustibile, conduzione e manutenzione, reperibilità, pronto intervento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici nelle strutture di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Servizio di progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione.

MANDATARIA

OLICAR S.p.A

Sede : Via Don Orione, 39
12042 BRA - CN
Fidejussore : Via M. Buonarroti, 52
20093 Codogno Monzese - MI



Comune di Codogno

Via Vittorio Emanuele, 4

CODOGNO

Elaborato:

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA DI PROTEZIONE E COMANDO

QUADRO ELETTRICO SOTTOCENTRALE TERM.

"OSCT"

n. foglio/ Tot. fogli:

07/07

n. disegno:

58-10-09-0